

Connecting Prestige 1.0 Thermostats with RedLINK™ Internet Gateway

ADDENDUM • ANNEXE • ANEXO

DESCRIPTION OF BEHAVIOR

When connecting the RedLINK Internet Gateway to Prestige 1.0 and Prestige IAQ 1.0 thermostats, the installer will not get validation on the screen of the thermostat that the RedLINK Internet Gateway has connected if there is a Portable Comfort Control already installed with the thermostat. This also applies to the Wireless Device Manager View Connected Devices screen in which the RedLINK Internet Gateway will not be shown as a connected device.

Models Included

- THX9321R1008
- THX9321R5000
- THX9421R5005

If there is no Portable Comfort Control connected to the thermostat, the RedLINK Internet Gateway will show as Remote when adding the device as well as in the View Connected Devices screen of the Prestige 1.0 and Prestige IAQ 1.0 thermostats.

This behavior only applies to Prestige and Prestige IAQ 1.0 thermostats. Prestige and Prestige 2.0 thermostats will display the RedLINK Internet Gateway as Gateway during installation and in the Wireless Device Manager.

SOLUTION

When the Connect button is pressed on the RedLINK Internet Gateway, the installer will see the RedLINK LED rapidly flash Green. This is the visual indication to the installer that the RedLINK Internet Gateway has connected to the thermostat. The customer will then be able to see the thermostat on the My Total Connect Comfort portal.

Connexion des thermostats Prestige 1.0 avec la passerelle Internet RedLINK™

DESCRIPTION DU COMPORTEMENT

Lors de la connexion de la passerelle Internet RedLINK aux thermostats Prestige 1.0 et Prestige IAQ 1.0, l'installateur n'obtiendra pas la validation sur l'écran du thermostat indiquant que la passerelle Internet RedLINK est connectée si un régulateur de confort portatif a déjà été installé avec le thermostat. Ceci s'applique également à l'écran d'affichage des dispositifs connectés du gestionnaire des dispositifs sans fil, qui n'indiquera pas la passerelle Internet RedLINK en tant que dispositif connecté.

Modèles inclus

- THX9321R1008
- THX9321R5000
- THX9421R5005

Si aucun régulateur de confort portatif n'est connecté au thermostat, la passerelle Internet RedLINK sera indiquée en tant que « Remote » (dispositif à distance) lorsque le dispositif est ajouté, de même que sur l'écran d'affichage des dispositifs connectés des thermostats Prestige 1.0 et Prestige IAQ 1.0.

Ce comportement ne s'applique qu'aux thermostats Prestige et Prestige IAQ 1.0. Les thermostats Prestige et Prestige 2.0 afficheront la passerelle Internet RedLINK en tant que « Gateway » (passerelle) durant l'installation et dans le Gestionnaire des dispositifs sans fil.

SOLUTION

Lorsque le bouton de connexion (Connect) est activé sur la passerelle Internet RedLINK, la DEL RedLINK clignote rapidement en vert. Ceci est l'indication visuelle permettant à l'installateur de savoir que la passerelle Internet RedLINK est connectée au thermostat. Le client pourra voir le thermostat sur le portail My Total Connect Comfort.



Conexión de los termostatos Prestige 1.0 con la puerta de acceso a Internet RedLINK™

DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO

Cuando conecte la puerta de acceso a Internet RedLINK a los termostatos Prestige 1.0 y Prestige IAQ1.0, el instalador no obtendrá validación en la pantalla del termostato indicando que la puerta de acceso a Internet RedLINK se ha conectado si existe un control de confort portátil previamente instalado con el termostato. Esto también se aplica a la pantalla Wireless Device Manager (Administrador de dispositivo inalámbrico) - View Connected Devices (Ver dispositivos conectados) en la cual la puerta de acceso a Internet RedLINK no aparecerá como dispositivo conectado.

Modelos incluidos

- THX9321R1008
- THX9321R5000
- THX9421R5005

Si no existe ningún Control de confort portátil conectado al termostato, la puerta de acceso a Internet RedLINK se mostrará como "Remote" (remoto) cuando añada el dispositivo así como en la pantalla para ver los dispositivos conectados de los termostatos Prestige 1.0 y Prestige IAQ 1.0.

Este comportamiento sólo se aplica a los termostatos Prestige y Prestige IAQ 1.0. Los termostatos Prestige y Prestige 2.0 mostrarán la puerta de acceso a Internet RedLINK como "Gateway" (puerta de acceso) durante la instalación y en el Administrador de dispositivos inalámbricos.

SOLUCIÓN

Cuando se presiona el botón Connect (conectar) en la puerta de acceso a Internet RedLINK, el instalador verá el LED RedLINK destellar rápidamente en verde. Esta es la indicación visual para el instalador de que la puerta de acceso a Internet RedLINK se ha conectado al termostato.

El cliente podrá ver entonces el termostato en el portal My Total Connect Comfort.

Automation and Control Solutions
Solutions de régulation et d'automatisation
Automatización y control desenlace

Honeywell International Inc.
1985 Douglas Drive North
Golden Valley, MN 55422
customer.honeywell.com

Honeywell